

ЕВРАЗЭС

№ 3341055

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование, адрес и наименование территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.015.E.005666.11.11

от 21.11.2011 г.

Продукция:

Теплоносители и хладагенты "Тосол А-30М", "Тосол А-40М", "Тосол А-65М", "Тосол АМ",
"АНТИФРИЗ 40М", "АНТИФРИЗ 65М", "АНТИФРИЗ АМ", "Гольфстрим 20", "Гольфстрим 30",
"Гольфстрим 65", "Гольфстрим Концентрат", "Восстановитель ОЖ". Изготовлена в соответствии с
документами: ТУ 2422-001-65973564-2010. Изготовитель (производитель): ООО "НПО
Биомеханика", г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб./ д.42 Российская Федерация. Получатель:
ООО "НПО Биомеханика", 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский просп. 61, корп.2, литер А
Российская Федерация.

(наименование продукции, перечисление и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место производства продукции и применение ее в быту)


соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза
№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II,
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
в качестве теплоносителей и хладагентов в системах охлаждения и отопления

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 213-10-ПР от 12.10.2011 г. ФГУ "736 Главный центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Ат.
аккр. ГСЭН № РОСС RU.0001.510441); Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области" № 6947 от 10 ноября 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



№ 0145537



Общество с ограниченной ответственностью
«НПО Биомеханика»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 579

Наименование продукции : «Гольфстрим-65» на основе этиленгликоля
для использования в качестве теплоносителя в автономных системах отопления и
хладагента в системах кондиционирования
ТУ 2422-001-65973564-2010

Дата изготовления 19.01.2015г.

Номер партии 579

Масса нетто 65000 кг

Качественные показатели.

№ п/п	Показатели	Норма по ТУ	Фактически
1.	Внешний вид	Прозрачная, окрашенная однородная жидкость без мех. примесей	Соответствует
2.	Температура начала кристаллизации, °С, не выше	-65	-65
3.	Плотность, г/см ³ при 20°С	1,082-1,089	1,087
4.	Температура кипения при 760 мм.рт.ст., °С	115	115
5.	Щелочность, см ³ , не менее	10	17,8
6.	Водородный показатель (рН) при 20°С	7,9-9,2	8,2
7.	Вспениваемость: Объем пены через 5мин. при 88°С, см ³ Время исчезновения пены, сек	30 3,0	Соответствует
8.	Вязкость кинематическая, Сст При 20°С При 80°С	Не нормируется Не нормируется	5,9 1,43
9.	Вязкость динамическая, Мпа*с При 20°С При 80°С	Не нормируется Не нормируется	6,76 1,84
10.	Теплоемкость, кДж/кг*К При 20°С При 80°С	Не нормируется Не нормируется	3,17 3,41
11	Теплопроводность, Вт/м*К При 20°С При 80°С	Не нормируется Не нормируется	0,38 0,37
12.	Коэффициент объемного расширения, °С ⁻¹	Не нормируется	6,12 *10 ⁻⁴
13.	Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² , сутки, не более -Медь М1 -Латунь Л63 -Припой ПОС-40-2 -Алюминий Ал-9 -Чугун Сч18-36 -Сталь 20	0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1	Соответствует
14.	Набухание резины, % (изменение объема при 100°С в течение 72 часов) -резина марки 57-5006 - резина марки 57-7011	Не более 5,0 Не более 5,0	Соответствует

Срок годности -5 лет со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.
Заключение ОТК: продукт соответствует требованиям ТУ

Заведующий лабораторией





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чуваши
Главный государственный санитарный врач по Чувашской Республике-Чуваши
Чувашская Республика

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.21.01.04.015.E.000578.09.12

от 27.09.2012 г.

Продукция:

Пасты уплотнительные Unilux: профессионал (water & gas professional jointing compound), стандарт (Standert jointing compound). Изготовлена в соответствии с документами: стандарты качества Италии. Изготовитель (производитель): "Biffi Rag. Antonio di Biffi Carlo VIKI" / "БИФФИ Радж. АНТОНИО ДИ Биффи Карло Вики". Адрес: 20026 Новате Миланесе (МЛ) - Виа Кавоур, 78 (Италия). Получатель: "Biffi Rag. Antonio di Biffi Carlo VIKI" / "БИФФИ Радж. АНТОНИО ДИ Биффи Карло Вики". Адрес: 20026 Новате Миланесе (МЛ) - Виа Кавоур, 78 (Италия).



(наименование продукции, шрифтными и (или) техническими документами, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения и наименование (принадлежность), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (глава II, раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для герметизации резьбовых соединений газопроводов и водопроводов (питьевое водоснабжение)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): протокола лабораторных исследований № 1/09-254 от 14.09.2012 г. ИЛЦ ООО "Микрон", аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.764 от 31.10.2011 г.; экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чуваши" № 881 от 25.09.2012г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0213672